

Bilag 26: Indvendige forsatsrammer



Indvendige forsatsrammer skal udføres i en god håndværksmæssig kvalitet og opfylde bestemmelserne som anført under: Arbejdsudførelse, Kanter og Samlinger.

Malede overflader på træ skal være udført som dækket, lukket, glat og udfyldt (DLGU), og lagtykkelsens gennemsnitsværdi skal være større end 80 µm. Andre overflader skal mindst være af samme kvalitet som specificeret under de respektive materialeafsnit.

For at sikre en ensartet tætning skal der være et passende antal lukkeanordninger/vridere, og tætningslisterne skal være skåret i gehring.

Der skal være udarbejdet en monteringsvejledning, der indbefatter en beskrivelse af udluftningsforhold mellem forsatsrammer og eksisterende vinduer.